

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ANIPOWER**

Số: 17/2026/TB-ANP
V/v xả tràn điều tiết hồ chứa
Nhà máy thủy điện Phú Tân 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc xả tràn qua đập tràn điều tiết hồ chứa thủy Phú Tân 2

- Căn cứ Quy trình 820 /QĐ-UBND ngày 20/4/2023 phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Phú Tân 2

- Căn cứ dự báo khí tượng thủy văn khu vực sông Đồng Nai, thông báo xả tràn các hồ thủy điện bậc trên hồ Phú Tân 2 và tình hình nước về hồ nhà máy Thủy điện Phú Tân 2.

Chúng tôi xin thông báo:

- Thời gian dự kiến bắt đầu xả tràn từ: 23h30 ngày 18/08/2026

- Lưu lượng chạy máy: 675 m³/s;

- Lưu lượng xả dự kiến: 50 m³/s đến 300 m³/s có thể tăng giảm theo thực tế;

- Tổng lưu lượng về hạ du : 725 m³/s đến 975 m³/s;

Công ty cổ phần ANI Power thông báo đến quý cơ quan, đơn vị để phối hợp tốt với Công ty trong công tác tuyên truyền, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và các công trình phía hạ du.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng ĐKTT nhà máy : 0386220558 hoặc số trực ban Phan Tùng Linh điện thoại : 0988449779.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- UBND TP Đồng Nai
- Ban chỉ huy PCTN & TKCN TP Đồng Nai;
- Công ty VH HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO);
- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
- Sở Công Thương TP Đồng Nai;
- UBND các xã: Phú Vinh; Thanh Sơn; La Ngà;
- Đài KTTV Khu vực Nam Bộ;
- Đài KTTV tỉnh Đồng Nai;
- Công ty Thủy Điện Đồng Nai;
- Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV;
- Lưu VPTH, NM



Phan Tùng Linh